

การตรวจเช็คเครื่องมือ ก่อน/หลังใช้งาน

ระบบเรียกพยาบาล/ระบบวิทยุคมนาคม/ระบบโทรศัพท์/ระบบโทรทัศน์ภายใน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

การตรวจเช็ค/บำรุงรักษา	เดือน <u>พฤษภาคม</u> พ.ศ...2568.....																														
ระบบเรียกพยาบาล/ทุกวัน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.ตรวจเช็คกล่องควบคุม		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
2.ระบบเรียกพยาบาลห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
3.ระบบเรียกพยาบาลแผนกทันตกรรม		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
4.ระบบเรียกพยาบาล แผนกกายภาพบำบัด		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
5.ระบบเรียกพยาบาล กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
6.ระบบเรียกพยาบาล แผนกแพทย์แผนไทย		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
7.ระบบเรียกพยาบาล ตึกผู้ป่วยในชั้น1/ห้องพิเศษ/ห้องน้ำรวม		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
8.ระบบเรียกพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน2/ห้องพิเศษ/ห้องน้ำรวม		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
9.เช็คทำความสะอาดด้วยสาลี Alcohol ทุกวัน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
ระบบวิทยุคมนาคม/ทุกวัน																															
1.ระบบวิทยุคมนาคมแม่ข่าย ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
2.ระบบวิทยุคมนาคม พนักงานขับรถยนต์		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
3.เช็คทำความสะอาดด้วยสาลี Alcohol ทุกวัน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
ระบบโทรศัพท์/ทุกวัน																															
1.ยกหูโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณหรือไม่ ทั้งสายนอกและสายใน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
2.หน่วยงานภายในยกหูโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณหรือไม่		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
3.เช็คโทรศัพท์ด้วยสาลี Alcohol ทุกวัน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
ระบบเสียงประกาศ/สัปดาห์ละ 1 ครั้ง																															
1.ตรวจสอบเครื่องควบคุมระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
2.ได้ยินทุกครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
3.เช็คทำความสะอาดภายนอก/หลังใช้งานทุกครั้ง		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
ระบบโทรศัพท์ภายใน/สัปดาห์ละ 1 ครั้ง																															
1.เปิด ทิว/กล่องรับสัญญาณ ติดหรือไม่		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
2.ตรวจเช็คสัญญาณทุกครั้งก่อนใช้งาน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
3.เช็คโทรศัพท์ด้วยสาลี Alcohol ทุกวัน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/
ผู้ตรวจสอบ	จย/ก 24/5/68 จย/ก 24/																														

โรงพยาบาลบ้านด่าน		จำนวนหน้า : ๒
นโยบายและวิธีปฏิบัติ BD-IMIT-๐๒๒		ฉบับที่ ๑
เรื่อง : แผนและการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบเรียกพยาบาล		วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แผนก : งานสารสนเทศ	แผนกที่เกี่ยวข้อง : จนท.รพ.ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ปรับปรุง : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ผู้จัดทำ :: งานสารสนเทศ	ผู้อนุมัติ  (นายศาสตรา เข้มบุบผา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน	

แนวทางปฏิบัติตามแผนและการตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์

วิธีปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

บำรุงรักษา ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล ดังนี้

๑. ระบบเรียกพยาบาล ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
๒. ระบบเรียกพยาบาล แผนกทันตกรรม
๓. ระบบเรียกพยาบาล แผนกกายภาพบำบัด
๔. ระบบเรียกพยาบาล กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม
๕. ระบบเรียกพยาบาล แผนกแพทย์แผนไทย
๖. ระบบเรียกพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านด่าน

แผนและการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบเรียกพยาบาล

ตารางที่ ๑ แผนการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล

รายการตรวจเช็คอุปกรณ์	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด
๑. ระบบเรียกพยาบาล ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	ทุก ๑ เดือน
๒. ระบบเรียกพยาบาล แผนกทันตกรรม	ทุก ๑ เดือน
๓. ระบบเรียกพยาบาล แผนกกายภาพบำบัด	ทุก ๑ เดือน
๔. ระบบเรียกพยาบาล กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม	ทุก ๑ เดือน
๕. ระบบเรียกพยาบาล แผนกแพทย์แผนไทย	ทุก ๑ เดือน
๖. ระบบเรียกพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน	ทุก ๑ เดือน