

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างพื้นที่โรงพยาบาลบ้านด่าน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙ นครราชสีมา

สถานที่/รายการ	ปริมาณ ฝุ่นละออง (10 µm)	CO ₂	อุณหภูมิ	ETO	ความ ชื้น สัมพัทธ์	ค่าความ เข้มแสง สว่าง (lux) ตาม มาตรฐาน	ACH	
							ตรวจวัด	มาตรฐาน
แผนก ER								
ห้องสังเกตอาการ	0.022	683	26.40	-	68.2	548	-	-
บริเวณทำหัตถการ	0.019	795	27.02	-	61.2	271	-	-
แผนกทันตกรรม								
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 1	0.018	531	30.17	-	57.1	228	-	-
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 2	0.010	404	29.63	-	61.2	314	-	-
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 3	0.010	464	32.34	-	48.0	208	-	-
ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	0.009	509	28.68	-	58.7	430	-	-
ห้องคลอด								
ห้องคลอด	0.017	510	29.08	-	63.0	507	-	-
ห้องรอคลอด/หลังคลอด	0.017	509	28.68	-	58.7	430	-	-
ห้องเจาะเลือด/LAB								

สถานที่/รายการ	ปริมาณ ฝุ่นละออง (10 µm)	CO ₂	อุณหภูมิ	ETO	ความ ชื้น สัมพัทธ์	ค่าความ เข้มแสง สว่าง (lux) ตาม มาตรฐาน	ACH	
							ตรวจวัด	มาตรฐาน
บริเวณเจาะเลือด	-	-	-	-	-	505	-	-
ห้องLAB	0.017	707	27.66	-	59.6	500	-	-
คลินิกฟิโอส	0.011	511	29.86	-	55.5	141		
ห้องตรวจคลินิกพิเศษ	0.023	509	29.24	-	66.2	91	-	-
ห้อง X-RAY	0.017	503	29.71	-	65.9	72	-	-
ห้องการเงิน	0.020	808	29.76	-	69.7	284		
ห้องจ่ายยา								
บริเวณห้อง	0.014	1,282	29.54	-	55.1	431	-	-
บริเวณเตรียมยา	-	-	-	-	-	276	-	-
คลังยาย่อย	0.011	1,314	29.18	-	50.7	404	-	-
ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	0.011	1,262	27.94	-	53.7	350	-	-
คลังยา								
พื้นที่คลังยา	0.015	411	31.39	-	46.0	171	-	-
ห้องพับผ้า	0.009	689	31.06	-	49.6	340	-	-
แพทย์แผนไทย								
เตียงหัตถการ	0.027	391	32.49	-	54.4	298	-	-
โต๊ะเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	148	-	-
งานกายภาพ								
พื้นที่กายภาพ	0.009	570	32.16	-	46.2	298	-	-
โต๊ะเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	148	-	-
อาคารเวชฯ								
พื้นที่โดยรอบ	0.010	330	34.39	-	58.3	133	-	-
ห้องตรวจ 3	0.008	331	34.53	-	58.0	60	-	-
ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	0.012	475	34.50	-	50.4	112	-	-
งานจิตเวช (ห้องเบอร์9)	0.011	420	31.60	-	61.5	94	-	-
หน่วยจ่ายกลาง								
บริเวณโต๊ะพับแพ็ค	0.013	738	33.14	-	43.7	378	-	-

สถานที่/รายการ	ปริมาณ ฝุ่นละออง (10 µm)	CO ₂	อุณหภูมิ	ETO	ความ ชื้น สัมพัทธ์	ค่าความ เข้มแสง สว่าง (lux) ตาม มาตรฐาน	ACH	
							ตรวจวัด	มาตรฐาน
ห้องนี้้ง	0.008	557	32.43	-	57.7	193	-	-
ห้อง Sterile	0.004	453	32.50	-	54.5	380	-	-
ห้อง Nurse อาคาร IPD	0.015	436	28.03	-	67.7	278	-	-
ห้องตรวจหมายเลข 2	0.020	1,020	27.60	-	58.1	170	-	-
ห้องตรวจหมายเลข 4	0.013	791	27.52	-	61.4	136	-	-
อาคาร OPD								
คัดกรอง	0.029	540	28.07	-	72.1	176	-	-
ห้องบัตร	0.015	810	28.62	-	61.5	233	-	-
พื้นที่พักคอยโดยรอบ	0.028	673	28.59	-	56.3	610		
มาตรฐาน	< 0.050 mg/m ³	< 1,000 ppm	18-27 °C	< 1 ppm	40 - 60 %RH	ตาม มาตรฐาน		

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านด่าน
ชี้แจงแนวทางและพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านด่าน ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายศาสตรา เข้มบุบผา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธานกรรมการ
2. นายศักดา เอกัคคตาจิต	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทิวทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4. นางสมปรารถนา จันไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ การสูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวกัญญาภัค จิตตวิวัฒนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
7. นายวิทยา คะเชนรัมย์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
8. นางสาวภัทราภรณ์ ปัตถาวะโร	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายยุทธนา ยังมี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
2. นางปนัดดา พงษ์ชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นายดุสิต สัตย์ณูชนม์	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ
4. นางสาวเข็มจิรา กิจคติ	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
5. นางสาวเอี่ยมพร สร้อยจิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวอัจฉราพร คณิศรสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
7. นางชัชฎา นาถพัฒน์โกสิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
8. นางวิมลสิริ บุญยาสีทิกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
9. นางกาญจนา หนองนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
10. นายวันฉัตร นพตลุง	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
11. นางสาวนิภาภรณ์ นนทบท	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
12. นางสาวดวงจันทร์ ชะงักรมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 13. นางสาวพัชรพร เสมอภาค | นักสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 14. นายสนอง วันภักดี | พนักงานบริการ | กรรมการ |
| 15. นางสาวณิชภา ทองมาก | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ประธานในที่ประชุม

นายศาสตรา เข็มบุบผา

เปิดประชุมเวลา

14:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

นายแพทย์ศาสตรา เข็มบุบผา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านประธานงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ชี้แจงวัตถุประสงค์และแถลงนโยบายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงาน
สิ่งแวดล้อมทุกส่วน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 1

ประธาน

- ประชุมทบทวน เรื่องรายงานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ประจำปี 2567 โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ซึ่งเมื่อได้เปรียบเทียบกับผลปี
2564-2566 นั้น พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น
- หารื้อแนวทางการแก้ไขปัญหาในปีต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ

- ส่งการบ้านกิจกรรม 5 ส. ภายในกลุ่มงาน

ปิดประชุมเวลา

15:45 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวภัทราภรณ์ ปัตถาวะโร)

นักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการและเลขานุการ ENV

(นพ.ศาสตรา เข็มบุบผา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยง

