

๓.๑๒.๗ ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับผนังห้องผ่าตัดอย่างน้อย ๒อ่างต่อ ๑ห้องผ่าตัด และควรใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เขาคัน เปิด-ปิดน้ำ หรือแบบ เซนเซอร์

